

ந.க.எண்.வி2/11932/53/2016



59018  
ACK COPY  
63

காவல் ஆணையா் அலுவலகம்,  
மதுரை மாநகர், மதுரை.

நாள். 18.10.2016



நிரந்தர பட்டாசுக்கடை உரிமத்தை நீட்டிக்க மறுக்க  
விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு

காவல் - மதுரை மாநகர் - வெடிபொருள் சட்டம் மற்றும் விதிகளும்  
படி - கதவு எண்.350(பு.எண் 409) நேதாஜி தெரு, ஜெயங்கின்புரம்.  
மதுரை என்ற முகவரியில் நிரந்தர பட்டாசு சில்லரை விற்பனை  
கடைக்கான உரிமத்தை நீட்டிக்க மறுக்க விளக்கம் கோரும்  
அறிவிப்பு - தொடர்பாக.

பார்வை :- தங்களது விண்ணப்பம் நாள். 26.02.2016.

\*\*\*\*\*

திரு. ம. திருப்பதி, என்பவர் கதவு எண்.350(பு.எண் 409) நேதாஜி தெரு,  
ஜெயங்கின்புரம், மதுரை, என்ற முகவரியில் நிரந்தர பட்டாசு சில்லரை  
விற்பனைக்கடைக்கான காவல் உரிமம் வி2/எக்ஸ்ப்ளோ.சி.20/2004, 2016-2017ஆம்  
ஆண்டிற்கு புதுப்பிக்கக் கோரி விண்ணப்பத்துள்ளீர்கள்.

2. தங்களது நிரந்தர பட்டாசுக் கடை உரிமத்தை புதுப்பிப்பது தொடர்பாக, காவல்  
துணை ஆணையர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) அவர்கள் ஆய்வு செய்ததில் தங்களது  
கடையில் கீழ்க்கண்ட குறைபாடுகள் வெடிபொருட்கள் சட்டப்பிரிவுகள், விதிகள் மற்றும்  
நிபந்தனைகளுக்கு விரோதமாக செயல்படுவதாக கண்டறியப்பட்டது.

- (a) Main switch is inside the premises.
- (b) Exit way leads to possession shed and it later connects to the staircase for the dwelling unit.
- (c) Entry door is shutter type and the so called emergency exit way is interior opening.
- (d) Staircase is present. The so called exit way which leads to possession shed and the door of the possession shed leads to the staircase.
- (e) Upper floor is present and a dwelling unit is there.
- (f) The approach road is only 4.5 meters wide, whereas 6 meters is required.
- (g) Loose electrical wires are in backside.
- (h) Indulging in sale of grocery items with fireworks.
- (i) Stock register not maintained properly.

C.No-1682 | ACT- 1680 | MC/16

Inspector - B6

for Causing Service and Sent the  
Acknowledgment Copy to this office.

ASST. COMM'R OF POLICE  
TOWN (L & O) RANGE  
MADURAI CITY

3. எனவே, பொதுமக்கள் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதி தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமத்தில் கண்டுள்ள ஏரத்துகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு விரோதமாகவும் செயல்படுவதால், ஏன் தங்களது உரிமகாலத்தை நீட்டிக்க மறுக்கக்கூடாது என்பதற்கான விளக்கத்தை இந்த அறிவிப்பு கிடைத்த ஒரு வாரத்திற்குள் தெரிவிக்கும்படி கோரப்படுகிறோ. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விளக்கம் எதும் பெறப்படவில்லையெனில் தங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க ஏதும் இல்லையென தீர்மானம் செய்து வெடிபொருட்கள் சட்டவிதிகளுக்குட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

(ஓம்.) கைலேஷ் குமார் யாதவ்,  
காவல் ஆணையர்,  
மதுரை மாநகர்.

பெறுநர்

திரு. M. திருப்பதி.

350(பு.எண் 409) நேதாஜி தெரு, ஜெய்ஹிந்புரம், மதுரை. (இரட்டை நகலில்):  
(காவல் உதவி ஆணையர். நகர் (ச.ஒ) சரகம், மதுரை மாநகர் மூலமாக ஒன்றினை ஈர்ப்பு செய்து ஏற்பளிப்பு செய்த நகலினை 3 தினங்களுக்குள் இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கவும்)

நகல் : காவல் துணை ஆணையர், (ச.ஒ). மதுரை மாநகர் மதுரை.

காவல் உதவி ஆணையர், நகர் (ச.ஒ) சரகம். மதுரை மாநகர் மதுரை.

/உண்மை நகல்/ஆணைப்படி/

*A. S. Chandrasekaran*  
முதுநிலை நிர்வாக அதிகாரி

*No. 19/10/16*

C. NO. 446 / B6 L6 / B / Mel / 16  
Dt. 24.10.16

*குடும்ப குண் இன் கால விழுது*

*தொலைபேசு*

*M. Srinivasan*

*24/10/16*

*P.S. Resubmitted after cause hearing*

*INSPECTOR OF POLICE*  
*B6. JAIHINDPURAM (LAW AND ORDER)*  
*POLICE STATION*  
*MADURAI CITY*