

Individual Copy

59009
காவல் ஆணையர் அலுவலகம், புதுச்சேர்

ந.க.எண்.வி2/9117/24/2016

C.NO-1707 | ACT- 140/MC/16

காவல் ஆணையர் அலுவலகம், புதுச்சேர் மதுரை மாநகர், மதுரை.

நாள் 24.10.2016

25 OCT 2016

நிரந்திர பட்டாசுக்கடை உரிமத்தை நீட்டிக்க மறுக்க
விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு

25 OCT 2016

பொருள் :-

காவல் - மதுரை மாநகர் - வெடிபொருள் சட்டம் மற்றும் விதிகளும் படி - கதவு எண்.81, அம்மன் சன்னதி, மதுரை என்ற முகவரியில் நிரந்தர பட்டாசு சில்லரை விற்பனைக் கடைக்கான உரிமத்தை நீட்டிக்க மறுக்க விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு - தொடர்பாக.

பார்வை :- தங்களது விண்ணப்பம் நாள் 15.02.2016.

திரு. C. R. மேஷ், என்பவர் கதவு எண்.81, அம்மன் சன்னதி, மதுரை என்ற முகவரியில் நிரந்தர பட்டாசு சில்லரை விற்பனைக்கடைக்கான காவல் உரிமம் வி.2/எக்ஸ்ப்ளோ.8/2005, 2016-2017ஆம் ஆண்டிற்கு புதுப்பிக்கக் கோரி விண்ணப்பத்துள்ளீர்கள்.

2. தங்களது நிரந்தர பட்டாசுக் கடை உரிமத்தை புதுப்பிப்பது தொடர்பாக, காவல் துணை ஆணையர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) அவர்கள் ஆய்வு செய்ததில் தங்களது கடையில் கீழ்க்கண்ட குறைபாடுகள் வெடிபொருட்கள் சட்டப்பிரிவுகள், விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு விரோதமாக செயல்படுவதாக கண்டறியப்பட்டது.

- (a) The shop is open in two sides (no wall on 2 sides) and walls of two sides
- (b) The door is shutter type.
- (c) A staircase is present and if fire is caught / accidental bursting of cracker will lead to chocking of staircase and the interior.
- (d) The road is narrowest and only 3 meters wide.
- (e) Loose wire is hanging in many areas.
- (f) Both the sheds for possession and sale are same and partitioned only by plywood.
- (g) The stock register has not been updated properly.

3. மேற்கண்ட குறைபாடுகள் தவிர்த்து தங்களது பட்டாசுக்கடை நகரின் இருதயப்பகுதியில், மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடத்தில் அமைந்துள்ளதால், Inspector - பால் | for 110 and causing service.

ASST. COMM'R OF POLICE
TOWN (L & O) RANGE
MADRASI CITY

- . pfo

24 Oct 2016

பொதுமக்கள் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதி தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமத்தில் கண்டுள்ள வெரத்துகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு விரோதமாகவும் செயல்படுவதால், ஏன் தங்களது நிரந்தர உரிமகாலத்தை நீட்டிக்க மறுக்கக்கூடாது என்பதற்கான விளக்கத்தை இந்த அறிவிப்பு கிடைத்த ஒரு வாரத்திற்குள் தெரிவிக்கும்படி கோரப்படுகிறோ. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விளக்கம் ஏதும் பெறப்படவில்லையெனில் தங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க ஏதும் இல்லையென தீர்மானம் செய்து வெடிபொருட்கள் சட்டவிதிகளுக்குட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

(ஓம்.) சௌலேஷ் குமார் யாதவ்,
காவல் ஆணையர்,
மதுரை மாநகர்.

பெறுநர்

திரு. ச. ரமேஷ்,
கதவு எண்.81, அம்மன் சன்னதி, மதுரை (இரட்டை நகலில்)

நகல் : காவல் துணை ஆணையர், (ச.ஏ). மதுரை மாநகர் மதுரை.
காவல் உதவி ஆணையர், நகர் (ச.ஏ) சரகம். மதுரை மாநகர் மதுரை.

/உண்மை நகல்/ஆணைப்படி/


காவல் துணை ஆணையர்,
(தலைமையிடம்) மதுரை மாநகர்.

காவல் துணை
உதவி ஆணையர்
C. R. S.
26/10/16 —

Sir,

Resubmitted after Causing Service.


24/10/16
INSPECTOR OF POLICE (L&O)
B1-VILAKKUTHOOON IPS
MADURAI CITY